



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77. Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

с. Ремонтное, Ремонтненского района
(место составления акта)

«16» июня 2016 года
(дата составления акта)
17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 30-054/16

По адресу/адресам: 347480, Российская Федерация, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, 90
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Северо-Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Жигулина
А.М. от 18.05.2016 № 3447/Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ремонтненская районная детско-юношеская спортивная школа, (МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ)
ИНН 6129004806, ОГРН 1026101536119

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«14» июня 2016 г. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 часов

«15» июня 2016 г. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 часа

«16» июня 2016 г. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 часа

(выполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 14.06.2016 г. по 16.06.2016 г. -3 рабочий дня / 24 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ Волохов А.И.

30.05.2016 г. 10¹⁹

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Собочкин Константин Алексеевич, государственный инспектор Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Директор МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ Волохов А.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ремонтненская районная детско-юношеская спортивная школа, ИНН 6129004806, ОГРН 1026101536119

адрес юридический: 347480, Российская Федерация, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, 90

адрес фактический: 347480, Российская Федерация, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, 90

Руководитель: Волохов А.И. тел./факс 8(86379) 32481

на основании ст. 29.1 п.1 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" государственный энергетический надзор в отношении деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ремонтненская районная детско-юношеская спортивная школа, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств не осуществляется в связи с тем, что согласно акту разграничения границ балансовой принадлежности сторон от 16.12.2014г. № 6/н (смотреть приложение к акту проверки) и проектной документации, электроустановка МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ присоединена к одному источнику электроснабжения, суммарная максимальная мощность электроустановки не превышает 150 киловатт (124 киловатта), номинальное напряжение питания до 1000 вольт (0,4 кВ).

Отражаются общие вопросы организации деятельности территориального органа (подведомственной Службе организации), учредительные документы, укомплектованность, подбор и расстановка кадров, результаты предыдущих проверок и принятые меры, организация материально-технического снабжения, деятельность по внедрению и использованию технических средств и иные общие вопросы.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):
Нет

(Отражаются фактическое состояние дел по каждому проверенному направлению деятельности (виду надзора), нарушения и недостатки со ссылками на нормы действующего законодательства.)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено (Приказ №141 от 30.04.2009г.).

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


1. Акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок и сооружений от 16.12.2014 № б/н
2. Энергетический паспорт .
3. Отчет о проведении энергетического обследования.
4. Программа энергосбережения МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Волгодонского территориального отдела
по государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
должности


подпись

К. А. Собочкин
инициалы, фамилия

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми копиями приложений получил(а):
Волохов А.И. директор МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » 18 2016 года.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)