

ПРОТОКОЛ № 380-01/2019/1

об административном правонарушении

« 25 » января 2019 г.

н.п. с. Ремонтное

Я, начальник отделения НД и ПР по Ремонтненскому району УНД и ПР Главного управления МЧС
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

России по Ростовской области капитан внутренней службы Омельченко Д.Н.

руководствуясь ст.ст.23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что гражданин (ка)

1. Фамилия, имя, отчество Волохов Андрей Иванович
2. Дата и место рождения 26.09.1971 г.р., п. Денисовский, Ремонтненский район, РО
3. Адрес места жительства (тел.) РО, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, 91
4. Место работы (учебы) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ремонтненская районная детско-юношеская спортивная школа
5. Занимаемая должность Директор
6. Заработная плата (иной заработок) -/-

7. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 6016 974666 выдан ТП в с. Ремонтное МО УФМС России по РО в пос. Зимовники от 27.09.2016 г.

8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда (да, **нет**) со слов в 11 час. 30 мин. «25» января 2019 г. в помещениях На территории Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ремонтненская районная детско-юношеская спортивная школа

по адресу: 347480, РО, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, 90

нарушил «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, а именно:

- Не во всех помещениях Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ремонтненской районной детско-юношеской спортивной школы на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны (п. 6 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)

- В помещении учебной части, а также в помещении игрового зала Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ремонтненской районной детско-юношеской спортивной школы эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника (п. «в» 42 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)

за что предусмотрена административная ответственность по **части первой статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____, проживающему (ей) по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

2. _____, проживающему (ей) по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 17.7; 17.9; 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись свидетеля)

(Ф.И.О)

(подпись свидетеля)

(Ф.И.О)

С протоколом ознакомлен (а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ч.1 ст.51 Конституции РФ.

25-01-2019
(дата)


Мельничук
(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

*с подписанием гарантийной валие проверки от 42 согласно
контракту, а также гарантийного обязательства в кратчайшие сроки*

25.01.2019

(дата)



(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

от подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

копию протокола получил:

25.01.2019

(дата)



(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

(подпись свидетеля)

(Ф.И.О.)

(подпись свидетеля)

(Ф.И.О.)


(подпись лица, составившего протокол)

/Д.Н. Омельченко/

(расшифровка подписи)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение:

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

(дата, подпись принявшего протокол)

(фамилия, имя, отчество)

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99